

Niederschrift	21.03.ABU. Ausschuss für Bauen, Planen, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten	12. Legislaturperiode
Datum:	02.09.2021 18:30 – 19:18 Uhr	Schriftstücknummer: 082499
Ort:	Dorfgemeinschaftshaus Nieder-Gemünden	
Anwesend:	<b>BGG-Fraktion:</b> Bernd Harres, Tim Henkel <b>SPD-Fraktion:</b> Maren Kadelka <b>UBL-Fraktion:</b> Jürgen Lutz, Eckhard Reitz (in Vertretung für Jan Schönfeld) <b>Gemeindevorstand:</b> Bürgermeister Lothar Bott, Daniel Müller, Jens Ruhl	
Entschuldigt:		
Beratende Mitglieder der Gemeindevertretung	Tobias Reitz	
Zu TOP 2	Herr Schneider und Herr Marku vom Ing.-Büro Elektroplan Schneider GmbH	
Presse:	Herr Schwickert von der Alsfelder Allgemeinen	
Sitzungsleitung:	Bernd Harres	
Schriftführung:	Bianca Reitz	
Gäste:	keine	
Drucksachennr.	TOP	AZ:
21.03.ABU.01.	<b>Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit</b> Der Vorsitzende des Ausschusses für Bauen, Planen, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten Bernd Harres eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest. Er begrüßt die Herren Schneider und Marku vom Ing.Büro Elektroplan Schneider GmbH. Gegen deren Rederecht in der Sitzung werden keine Einwände erhoben.	
21.03.ABU.02.	<b>Photovoltaikanlage Kindertagesstätte ‚Siebenstein‘ Hier: Vorlage der Wirtschaftlichkeitsberechnung</b> Die am 02.09.2021 aktualisierten Wirtschaftlichkeitsberechnungen der verschiedenen Ausführungsvarianten, die den Ausschussmitgliedern noch vor der Sitzung verteilt wurden, werden von Herrn Schneider erläutert. Hieraus ergibt sich für die Ausschussmitglieder, dass ein Stromspeicher nicht wirtschaftlich ist. Die Nachrüstung eines Speichers, erklärt Herr Schneider auf Nachfrage von Ausschussvorsitzenden Harres, ist jedoch jederzeit möglich. Man müsste lediglich den Platz hierfür freihalten. Herr Henkel erkundigt sich, ob die Möglichkeit besteht, auch das Dach des alten Teils der Kindertagesstätte mit Photovoltaik zu versehen. Herr Schneider bejaht dies. Es würde sich in diesem Fall dann um 2 Anlagen handeln.	461.010:07/10

	<p>Ausschussvorsitzender Harres schlägt vor, dass für diese 5. Variante (2 Anlagen ohne Speicher) ebenfalls noch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt werden sollte. Auf Anraten von Herrn Henkel sollte in dieser Wirtschaftlichkeitsberechnung auch die Gegenrechnung mit Heizöl enthalten sein.</p> <p>Man ist sich einig, nach Vorliegen der geforderten Zahlen eine erneute Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten durchzuführen, um eine Entscheidung treffen zu können.</p>	
21.03.ABU.03.	<p><b>Verschiedenes</b></p> <p>Es werden keine Anfragen oder Mitteilungen vorgebracht.</p>	

Für das Protokoll:

Bernd Harres  
Vorsitzender des Bauausschusses

Bianca Reitz  
Schriftführerin

Verteiler	Datum
<i>Gemeindevorstand</i>	
<i>Ältestenrat</i>	
<i>Gemeindevertretung</i>	
<i>Veröffentlichung</i>	
<i>Erfassung des Sitzungsgeldes</i>	